

Skupina	Chráněný prostor				
Položka	Hlučný prostor	Požadavky na zvukovou izolaci			
		mezi místnostmi			dveří
		$R'_{w}, D_{nT,w}$ dB ve směru		$L'_{nw}, L'_{nT,w}$ dB	R_w dB
		horizontálním	vertikálním		
A	Bytové domy (kromě rodinných domů) – Nejméně jedna obytná místnost bytu o 3 a více obytných místnostech				
1	Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru *)	42	42	68	–
*) POZNÁMKA Za funkční součást chráněného prostoru se považují prostory sousedící s tímto chráněným prostorem, které s ním funkčně souvisejí, například přístupová chodba nebo předsíň, koupelna nebo šatna určená pouze pro obsluhu dané obytné místnosti.					
B	Bytové domy – Obytné místnosti bytu				
2	Všechny místnosti druhých bytů	52	52	58	–
3	Společné prostory domu (schodiště, vestibuly, chodby, terasy)	52	52	58	32 **)
4	Společné uzavřené prostory domu (např. půdy, sklepy)	47	47	63	–
5	Průchody, podchody	52	52	53	32 **)
6	Průjezdy, podjezdy, garáže	57	57	48	–
7	Provozovny s hlukem $L_{A,max} \leq 85$ dB s provozem nejvýše do 22:00 h	57	57	53	–
8	Provozovny s hlukem $L_{A,max} \leq 85$ dB s provozem i po 22:00 h	62	62	48	–
9	Provozovny s hlukem $85 \text{ dB} < L_{A,max} \leq 95$ dB s provozem i po 22:00 h	–	72	38	–

^{*)} POZNÁMKA Požadavek se vztahuje na vstupní dveře do bytu.

C		Řadové rodinné domy a dvojdomy – Obytné místnosti bytu			
10	Všechny místnosti v sousedním domě	57	57	53	–
D		Hotely a ubytovací zařízení – Ložnicový prostor pokoje hostů			
11	Pokoje jiných hostů	47	52	58	42
12	Společně užívané prostory (chodby, schodiště)	42	52	58	32
13	Restaurace, společenské prostory a služby s provozem do 22:00 h	57	57	53	–
14	Restaurace s provozem i po 22:00 h ($L_{A,max} \leq 85$ dB)	62	62	48	–
E		Nemocnice, sanatoria apod. – Lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů			
15	Lůžkové pokoje, vyšetřovny, apod.	47	52	63	32
16	Prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.)	47	52	58	27
17	Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízení) $L_{A,max} \leq 85$ dB	62	62	48	–
F		Školy apod. – Výukové prostory			
18	Výukové prostory	47	52	63	37
19	Společné prostory, chodby, schodiště	42	52	63	27
20	Hlučné prostory (tělocvičny, dílny, jídelny) $L_{A,max} \leq 85$ dB	52	55	48	–
21	Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny) $L_{A,max} \leq 90$ dB	57	60	48	–
G		Kanceláře a pracovny			

22	Kanceláře a pracovny	37	42	68	-
23	Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem	42	47	63	27
24	Kanceláře a pracovny s vysokými nároky na ochranu před hlukem	47	52	58	32