


KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Zdeněk Lyčka

Infotherma 2018



KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Zdeněk Lyčka

Infotherma 2018

KONTROLY KOTLŮ DLE ZÁKONA 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší

dle zákonného znění:

Kontrola **TECHNICKÉHO STAVU a PROVOZU**

INSTALOVÁN, PROVOZOVÁN a UDRŽOVÁN

V souladu s pokyny **VÝROBCE a ZÁKONEM 201/2012**

(což vyžaduje znalost „pokynů“ výrobce a ustanovení zákona 201)

I provedená kontrola s negativním hodnocením je porušením zákona

PROBLÉM:

**SUBJEKTIVNÍ KONTROLA VLIVU TECHNICKÉHO STAVU NA EMISE BEZ
MOŽNOSTI EMISE REÁLNĚ MĚŘIT**

(to vyžaduje dokonalou znalost kontrolovaného zdroje)

odtahová klapka zatápěcí klapka pojistný výměník regulátor teploty

Potvrzující, že zdroj je

odtahové hrdlo

výměník tepla

vyzdvíka

vnější izolace

spalovací komora

rošt

dušivka

popelnicová zásuvka

těleso

násuvka

zásuvka

KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Zdeněk Lyčka

Infotherma 2018

SOUBĚH KONTROL ?

KONTROLY TEPELOVODNÍCH KOTLŮ
NA PEVNÁ PALIVA

Kontrola dle zák. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (právnícké osoby)

1 x 10 let, kontrola účinnosti a dimenzování

Metodika dle vyhl.194/2013 (dle ČSN 07 0305 pro PARNÍ A HORKOVODNÍ KOTLE)

Kontrola dle zák. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (všechny zdroje do 300 kW)

1 x 2 kalendářní roky

Metodika zaměřená na kvalitu spalovacího procesu z ohledem na vypouštění emise



Zdeněk Lyčka

KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Zdeněk Lyčka

Infotherma 2018

ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY (OZO)

Proškolení výrobcem kontrolovaného kotle

Vlastník OPRÁVNĚNÍ K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBĚ (problém s běžným osvědčením servisního technika nebo prodejce)

Osoba Kontrolovat může pouze osoba, na kterou bylo vydáno Oprávnění !!

KONTROLA nikoliv REVIZE !!!!!!!


OZO pouze konstatuje zjištěné skutečnosti

NENÍ OPRÁVNĚNA ZAKAZOVAT PROVOZ !!!!!!! To může pouze Obec nebo SEI

OZO není energetický specialista (nemůže hodnotit otopnou soustavu)

Není oprávněná osoba na kontrolu spalinových cest (nemůže hodnotit či zasahovat do spalinových cest)

Zdeněk Lyčka



KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Zdeněk Lyčka

Infotherma 2018

PROBLÉMY KONTROLY TEPELOVODNÍCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Doklad o kontrole (dle zákona pouze náležitosti)

Kontrola lokálních topidel ? (celkový příkon, proč vůbec?)

Kontrola nově instalovaných zdrojů ?

Dostupnost OZO

Cena kontrol

„kvalita“ OZO

FUNKČNOST SPALINOVÝCH CEST



Zdeněk Lyčka