

Kontakt na dodavatele izolačních pouzder

Seznam dodavatelů izolačních pouzder vyřezávaných z bloků ORSTECH BLOCK:

①

Izomat Praha

Újezdská 224
Průhonice • 252 43
Tel: 272 690 388
Tel: 602 528 484 (Pánek)
Tel: 602 305 788 (Obermajer)
Fax: 272 690 732
E-mail: vyroba@izomat.cz
www.izomat.cz

②

Máška – izolace s.r.o.

Teplárenská 611/1
Praha 10 – Malešice • 108 00
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Máška
Fax, tel: 266 754 407-9
Tel: 602 255 428 (Máška)
725 728 865 (kancelář)
E-mail: maska@maska.cz
www.maska.cz

③

Thermica plus spol. s r.o.

Jablonecká 42/35
Liberec V - Kristiánov • 460 01
Tel: 485 132 442
E-mail: kuzelova@thermica.cz
www.thermica.cz

④

A – Z izolace, s.r.o.

U Řeky 816
Ostrava-Hrabová • 720 00
Tel. 596 782 803
E-mail: azizolace@azizolace.cz
www.azizolace.cz

⑤

Fadopex, s.r.o.

ulice Orlovská (Areál VOKD a.s.)
Ostrava-Heřmanice • 713 00
Kontaktní osoby: Martin Lindovský,
Tel: 602 792 157
E-mail: lindovsky@fadopex.cz
www.fadopex.cz

⑥

Complexity work, s.r.o.

Slovenská 1085/1a
Ostrava-Přívoz • 702 00
Tel.: 608 749 001
E-mail: info@complexity.cz
www.complexity.cz

⑦

Maxira s.r.o.

Tešínská 128
Ostrava-Slezská • 710 00
Tel.: 608 767 737
E-mail: maxira@maxira.cz
www.maxira.cz

TLOUŠTKY VYŘEZÁVANÝCH IZOLAČNÍCH POUZDER A VNĚJŠÍ PRŮMĚRY POTRUBÍ, PRO KTERÁ JSOU POUZDRA URČENA JSOU UVEDENY V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE:

Vnitřní průměr [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]						
	25	30	40	50	60	80	100
21						X	X
27						X	X
34						X	X
42						X	X
49						X	X
60							
70							
76							
89							
102							
108							
114							
133							
140	X						
159	X						
168	X						
194	X						
219	X						
245	X	X	X				
273	X	X	X				

x – nestandardní tepelně-izolační pouzdra

Nestandardní a v tabulce neuvedené rozměry výrobků po dohodě s výrobcem izolačního pouzdra (např. tloušťky izolačních pouzder 20, 70, 90, 110 a 120 mm). Vnější průměr potrubí = vnitřní průměr izolačního pouzdra.

Izolační pouzdra se vyrábějí z bloků tloušťky 360 mm. S výhodou se jako jednodílná tedy mohou vyrábět až do této tloušťky (což znamená např. kombinaci vnitřního průměru a izolační tloušťky 219/60 mm, 159/80 mm, 133/100 mm, atd.). Pro větší kombinace průměrů a tlouštěk je pouzdro složeno ze dvou polovin, které jsou vzájemně spojeny vyztuženou hliníkovou fólií. Izolační pouzdra jsou vyráběna v délkách 1000, případně 1200 mm. Detailní informace získáte u jednotlivých dodavatelů.

Při objednávání je třeba uvádět následující specifikaci:

- vnější průměr potrubí
- tloušťku izolační vrstvy

